3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	106
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:28	8:10	8:40
Nombre d'occupants	0	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	408	761	795
Humidité relative (%)	14	15	14
Température (°C)	17	20	19

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	109
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	79
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	8:12	8:41
Nombre d'occupants	0	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	406	689	818
Humidité relative (%)	11	11	13
Température (°C)	19	21	20

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	104
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:31	8:14	8:44
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	413	690	824
Humidité relative (%)	10	10	11
Température (°C)	20	22	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	212
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:33	8:17	8:46
Nombre d'occupants	0	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	431	729	851
Humidité relative (%)	10	10	12
Température (°C)	20	21	21

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	217
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:35	8:18	8:47
Nombre d'occupants	0	26	26
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	437	855	827
Humidité relative (%)	10	11	10
Température (°C)	20	22	21

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	137
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:21	11:55	12:15
Nombre d'occupants	1	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	806	870	915
Humidité relative (%)	17	18	14
Température (°C)	21	20	21

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	207
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:24	12:36	12:56
Nombre d'occupants	0	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	906	870	875
Humidité relative (%)	12	12	14
Température (°C)	21	23	20

3.8 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	205
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4

Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:26	12:44	13:05
Nombre d'occupants	4	27	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	945	909	1 022
Humidité relative (%)	15	16	17
Température (°C)	20	22	22

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	204
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:28	12:40	13:00
Nombre d'occupants	2	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	942	952	978
Humidité relative (%)	13	14	17
Température (°C)	21	23	22

3.10 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	202
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:31	12:42	13:00
Nombre d'occupants	1	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	800	913	1 004
Humidité relative (%)	10	12	14
Température (°C)	22	22	22