

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	105
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	76
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:00	9:14	9:36
Nombre d'occupants	0	27	27
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	6	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	22	42
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	523	1 119	997
Humidité relative (%)	26	32	18
Température (°C)	18	17	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	3
Niveau scolaire du groupe	Primaire - Classe EHDA
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:04	9:17	9:38
Nombre d'occupants	0	12	12
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	6	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	21	41
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	509	682	718
Humidité relative (%)	21	18	15
Température (°C)	20	19	20

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	5
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	61
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:06	9:21	9:42
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	21	41
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	509	893	724
Humidité relative (%)	20	18	13
Température (°C)	21	18	19

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	8
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:09	9:24	9:45
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	21	41
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	497	1 010	847
Humidité relative (%)	19	22	20
Température (°C)	21	20	20

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	10
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	14:00	14:20	14:42
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	22	42
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	518	1 357	1 225
Humidité relative (%)	19	29	29
Température (°C)	21	21	21

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	12
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	61
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	14:00	14:23	14:44
Nombre d'occupants	0	26	27
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	5	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	21	41
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	503	1 331	1 095
Humidité relative (%)	17	21	16
Température (°C)	21	20	21

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	2
Niveau scolaire du groupe	Primaire - Classe EHDA
Superficie de la salle de classe (m ²)	49
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
--	-------------------------------------	--	--

Heure de la mesure	14:00	14:26	14:47
Nombre d'occupants	0	12	12
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	5	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	21	41
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	498	1 063	1 001
Humidité relative (%)	17	18	15
Température (°C)	21	20	20

3.8 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	6
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	14:00	14:27	14:48
Nombre d'occupants	0	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	21	41
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	498	1 057	659
Humidité relative (%)	18	17	12
Température (°C)	22	21	20

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	
Identifiant de la classe	
Niveau scolaire du groupe	
Superficie de la salle de classe (m ²)	
Type de fenêtres	
Nombre de fenêtres ouvrantes	

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure			
Nombre d'occupants			
Ouverture de la porte et des vasistas			
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure			
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			
% d'ouverture moyen des fenêtres			
Taux de CO ₂ (ppm)			
Humidité relative (%)			
Température (°C)			

3.10 Salle de classe

Moment de la journée	
Identifiant de la classe	
Niveau scolaire du groupe	
Superficie de la salle de classe (m ²)	
Type de fenêtres	
Nombre de fenêtres ouvrantes	

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure			
Nombre d'occupants			
Ouverture de la porte et des vasistas			
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure			
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			
% d'ouverture moyen des fenêtres			
Taux de CO ₂ (ppm)			
Humidité relative (%)			
Température (°C)			