

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	132
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	96
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:35	10:00	10:20
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	393	640	605
Humidité relative (%)	17	19	24
Température (°C)	20	22	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	121-B
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:39	10:02	10:22
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	fermé	fermé	fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	386	730	780
Humidité relative (%)	15	19	21
Température (°C)	21	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	126-A
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:41	10:04	10:24
Nombre d'occupants	0	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	fermé	fermé	fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	20	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	75	0
Taux de CO ₂ (ppm)	389	614	738
Humidité relative (%)	15	20	20
Température (°C)	21	20	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	129
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:42	10:05	10:26
Nombre d'occupants	0	28	28
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	384	732	735
Humidité relative (%)	15	20	21
Température (°C)	21	21	21

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	235
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:32	13:47	14:10
Nombre d'occupants	16	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	736	715	730
Humidité relative (%)	26	18	22
Température (°C)	21	24	23

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	232
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:33	13:49	14:11
Nombre d'occupants	22	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	porte ouverte	porte ouverte	porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	120	140
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	782	720	745
Humidité relative (%)	23	18	22
Température (°C)	22	23	23

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	221
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:35	13:51	14:13
Nombre d'occupants	14	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	porte ouverte	fermé	fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	813	833	821
Humidité relative (%)	22	22	23
Température (°C)	22	23	23

3.8 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	216
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:37	13:53	14:14
Nombre d'occupants	6	6	6
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	120	140
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	75	50
Taux de CO ₂ (ppm)	544	572	588
Humidité relative (%)	17	17	17
Température (°C)	22	23	22

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	252
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	101
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:40	13:56	14:16
Nombre d'occupants	24	29	29
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	120	140
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	75	75
Taux de CO ₂ (ppm)	582	637	582
Humidité relative (%)	19	19	19
Température (°C)	22	22	22

3.10 Salle de classe

Moment de la journée	
Identifiant de la classe	
Niveau scolaire du groupe	
Superficie de la salle de classe (m ²)	
Type de fenêtres	
Nombre de fenêtres ouvrantes	

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure			
Nombre d'occupants			
Ouverture de la porte et des vasistas			
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure			
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			
% d'ouverture moyen des fenêtres			
Taux de CO ₂ (ppm)			
Humidité relative (%)			
Température (°C)			