

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	C2-642
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	73
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:45	10:00	10:30
Nombre d'occupants	0	32	32
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	474	1 126	1 200
Humidité relative (%)	19	23	23
Température (°C)	20	23	24

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A2-535
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	101
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:45	10:05	10:35
Nombre d'occupants	0	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	477	1 107	1 207
Humidité relative (%)	15	24	25
Température (°C)	20	21	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A2-115
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	79
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:45	10:10	10:40
Nombre d'occupants	0	29	29
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	483	865	955
Humidité relative (%)	15	22	22
Température (°C)	20	21	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A1-115
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	107
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:45	10:15	10:45
Nombre d'occupants	0	27	27
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	496	916	951
Humidité relative (%)	14	20	21
Température (°C)	21	21	21

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A1-311
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	107
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:45	10:20	10:50
Nombre d'occupants	0	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	501	880	992
Humidité relative (%)	13	19	22
Température (°C)	21	22	21

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A1-270
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:45	10:25	10:55
Nombre d'occupants	0	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	414	835	808
Humidité relative (%)	13	20	20
Température (°C)	20	21	21

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	A2-310
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:26	13:00	13:30
Nombre d'occupants	20	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	940	980	1 005
Humidité relative (%)	20	20	20
Température (°C)	21	21	21

3.8 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	A2-570
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2

Superficie de la salle de classe (m ²)	74
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:30	13:00	13:30
Nombre d'occupants	29	29	29
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	1 408	1 490	1 510
Humidité relative (%)	26	26	26
Température (°C)	21	21	21

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	A1-922
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	74
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:30	13:00	13:30
Nombre d'occupants	29	29	29
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	1 635	1 590	1 623
Humidité relative (%)	29	29	28
Température (°C)	21	21	22

3.10 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	A1-301
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	91
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:30	13:15	13:45
Nombre d'occupants	13	13	13
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	1 175	1 125	1 250
Humidité relative (%)	21	22	22
Température (°C)	22	22	22