

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 112 |
| Niveau scolaire du groupe | Maternelle 5 ans |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 68 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 2 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 6:52 | 8:12 | 8:35 |
| Nombre d'occupants | 0 | 19 | 19 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 23 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 563 | 914 | 1 122 |
| Humidité relative (%) | 23 | 17 | 21 |
| Température (°C) | 17 | 21 | 20 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 107 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 3 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 67 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 2 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 6:55 | 8:14 | 8:36 |
| Nombre d'occupants | 0 | 23 | 23 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 22 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 556 | 1 034 | 1 139 |
| Humidité relative (%) | 18 | 18 | 20 |
| Température (°C) | 19 | 22 | 21 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 102 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 57 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 2 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 6:58 | 8:16 | 8:38 |
| Nombre d'occupants | 0 | 21 | 21 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte et vasistas ouvertes | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 22 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 547 | 950 | 1 223 |
| Humidité relative (%) | 17 | 17 | 19 |
| Température (°C) | 20 | 22 | 21 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 303 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 6 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 68 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 2 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:00 | 8:18 | 8:40 |
| Nombre d'occupants | 0 | 24 | 0 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 22 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 544 | 1 048 | 1 183 |
| Humidité relative (%) | 16 | 18 | 19 |
| Température (°C) | 20 | 22 | 21 |

3.5 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 309 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 5 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 64 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 2 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:02 | 8:20 | 8:42 |
| Nombre d'occupants | 0 | 21 | 21 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 22 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 543 | 966 | 1 101 |
| Humidité relative (%) | 15 | 17 | 18 |
| Température (°C) | 20 | 21 | 21 |

3.6 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 2 |
| Identifiant de la classe | 305 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 6 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 66 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 2 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:58 | 12:54 | 13:14 |
| Nombre d'occupants | 2 | 20 | 20 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 295 | 1 650 | 1 555 |
| Humidité relative (%) | 22 | 24 | 26 |
| Température (°C) | 18 | 22 | 21 |

3.7 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 2 |
| Identifiant de la classe | 302 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 6 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 57 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 2 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:02 | 12:55 | 13:05 |
| Nombre d'occupants | 0 | 25 | 25 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 298 | 1 565 | 1 679 |
| Humidité relative (%) | 21 | 22 | 25 |
| Température (°C) | 20 | 22 | 21 |

3.8 Salle de classe

| | |
|---------------------------|------------|
| Moment de la journée | 2 |
| Identifiant de la classe | 108 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 3 |

| | |
|--|--------------|
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 68 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 2 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:04 | 12:58 | 13:18 |
| Nombre d'occupants | 0 | 25 | 25 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 295 | 1 615 | 1 675 |
| Humidité relative (%) | 19 | 22 | 24 |
| Température (°C) | 21 | 22 | 22 |

3.9 Salle de classe

| | |
|--|------------------|
| Moment de la journée | 2 |
| Identifiant de la classe | 201 |
| Niveau scolaire du groupe | Maternelle 5 ans |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 59 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 2 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:06 | 12:59 | 13:19 |
| Nombre d'occupants | 20 | 21 | 20 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 765 | 2 085 | 2 423 |
| Humidité relative (%) | 28 | 29 | 30 |
| Température (°C) | 22 | 22 | 21 |

3.10 Salle de classe

| | |
|--|--|
| Moment de la journée | |
| Identifiant de la classe | |
| Niveau scolaire du groupe | |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | |
| Type de fenêtres | |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | | | |
| Nombre d'occupants | | | |
| Ouverture de la porte et des vasistas | | | |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | | | |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | | | |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | | | |
| Taux de CO ₂ (ppm) | | | |
| Humidité relative (%) | | | |
| Température (°C) | | | |