

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	304
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	8:10	8:40
Nombre d'occupants	0	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	fermé	fermé	fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	634	871	1 010
Humidité relative (%)	35	28	30
Température (°C)	18	23	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	301
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	8:10	8:40
Nombre d'occupants	0	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	30	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	545	920	929
Humidité relative (%)	27	26	23
Température (°C)	19	23	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	306
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	8:10	8:40
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	499	1 059	1 300
Humidité relative (%)	24	28	31
Température (°C)	19	23	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	320
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	8:10	8:40
Nombre d'occupants	0	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	30	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	490	836	896
Humidité relative (%)	26	26	26
Température (°C)	19	22	22

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	237
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	8:10	8:40
Nombre d'occupants	0	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	30	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	490	722	844
Humidité relative (%)	25	22	23
Température (°C)	20	21	22

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	305
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:35	12:50	13:20
Nombre d'occupants	3	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	30	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	810	1 040	944
Humidité relative (%)	26	34	30
Température (°C)	20	22	24

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	335
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:25	12:50	13:20
Nombre d'occupants	1	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	30	30	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	1 145	1 266	1 308
Humidité relative (%)	33	36	34
Température (°C)	20	22	23

3.8 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	327
Niveau scolaire du groupe	primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:25	12:50	13:20
Nombre d'occupants	3	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	30	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 405	1 165	1 173
Humidité relative (%)	36	35	34
Température (°C)	20	21	22

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	233
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:25	12:50	13:20
Nombre d'occupants	0	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 265	1 338	1 125
Humidité relative (%)	33	36	30
Température (°C)	21	22	22

3.10 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	404
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:25	12:50	13:20
Nombre d'occupants	2	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	30	30	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	940	1 042	1 051
Humidité relative (%)	20	24	23
Température (°C)	20	21	22